Report: Stav senzor?

ovládací panel odesílá každých 15 sec naměřená data z vestavěných senzorů, podle nastavení:
WEB\Settings\UDP Configuration\Enabled
WEB\Settings\MQTT Configuration\Enabled

Syntaxe

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

Rozklíčování hodnot

UDP	MQTT	význam
temp	temperature	teplota ve °C
rh	humidity	relativní vlhkost %
AQI	aqi	kvalita ovzduší index 1 - 5
TVOC	tvoc	celkové těkavé organické sloučeniny 0~65000ppb
eCO	eco2	equivalent CO2 400~65000ppm

UDP

devName temp:22.28 rh:46.11 lx:26 aqi:4 tvoc:216 eCO:541

MQTT HomeAssistant

Topic

devName/state

Hodnota (Value)


```
{
  "temperature":22,
  "humidity":46,
  "light":26,
  "aqi":4,
  "tvoc":216,
  "eco2":541
}
```

Revision #1
Created 21 December 2025 19:21:05 by Jan Lička
Updated 21 December 2025 19:21:05 by Jan Lička