

Report: Stav senzorů?

ovládací panel odesílá každých 15 sec naměřená data z vestavěných senzorů, podle nastavení:

WEB\Settings\UDP Configuration\Enabled

WEB\Settings\MQTT Configuration\Enabled

Syntaxe

devName - označení panelu WEB/Settings/Device setting/Device name

devIP - IP adresa panelu

Rozklíčování hodnot

UDP	MQTT	význam
temp	temperature	teplota ve °C
rh	humidity	relativní vlhkost %
AQI	aqi	kvalita ovzduší index 1 - 5
TVOC	tvoc	celkové těkavé organické sloučeniny 0~65000ppb
eCO	eco2	equivalent CO2 400~65000ppm

UDP

devName temp:22.28 rh:46.11 lx:26 aqi:4 tvoc:216 eCO:541

MQTT HomeAssistant

Topic

devName/state

Hodnota (Value)

```
{  
  "temperature":22,  
  "humidity":46,  
  "light":26,  
  "aqi":4,  
  "tvoc":216,  
  "eco2":541  
}
```

Revision #1

Created 21 December 2025 19:21:05 by Jan Lička

Updated 21 December 2025 19:21:05 by Jan Lička